

Dati del cliente

Cliente _____ Livello di tensione della fornitura AT MT
Tipo di utenza: cliente finale produttore autoproduttore
Potenza disponibile (kW) _____ Potenza immissibile (kW) _____
POD IT024E _____
Indirizzo _____ Provincia _____
Recapiti telefonici _____

Requisiti e prove per nuova connessione

- Certificazione della rispondenza del Sistema di Protezione Generale (SPG) ai requisiti di cui all'Allegato C (oppure D) della Norma CEI 0-16 (2014-09).
- Certificazione della rispondenza del Sistema di Protezione d'Interfaccia (SPI) ai requisiti di cui all'Allegato E della Norma CEI 0-16 e all'allegato A.70 del codice di rete di Terna.

(Facoltativo e in alternativa fra loro)

- Disponibilità di *log* sulle protezioni generali.
- Disponibilità di *log* sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.

- La taratura delle protezioni generali è stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite da Megareti S.p.a. in data _____ con lettera/email/fax del _____ come esplicitato nel modello MO 0555.
- La lunghezza dei cavi MT interni al Vostro impianto è di _____ m.

Informazioni aggiuntive

- In presenza della sola prot. 51N: rispetto della lunghezza massima dei cavi MT (limite 800 m per 10 kV, 400 m per 20 kV)
- Potenza complessiva dei trasformatori contemporaneamente energizzati: _____ kVA
- Potenza complessiva dei trasformatori in parallelo: _____ kVA

Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione

Nome e cognome _____ Ditta _____

- Responsabile tecnico di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera a)
- Professionista di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera b)
- Responsabile dell'ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera c)

Con la presente attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato risponde al vero.

Data e luogo _____ Firma e timbro _____

Dichiarazione del cliente

Con la presente dichiaro che non porrò alcun ostacolo a eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice effettuati allo scopo di verificare l'effettiva adeguatezza degli impianti ai requisiti tecnici previsti, pena la revoca della presente dichiarazione.

Data e luogo _____ Firma _____